

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CEI 0-16: 2019-04

COSTRUTTORE	RPS S.p.A. Viale Europa, 7 37045 Legnago (VR) ITALY		
TIPO APPARECCHIATURA	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA
			X
MODELLO	SIRIO K12 , SIRIO K12 HV SIRIO K15 , SIRIO K15 HV SIRIO K18 , SIRIO K18 HV SIRIO K25 , SIRIO K25 HV SIRIO K33 , SIRIO K33 HV SIRIO K40 , SIRIO K40 HV SIRIO K64 , SIRIO K64 HV , SIRIO K64 HV MT SIRIO K80 , SIRIO K80 HV , SIRIO K 80 HV MT SIRIO K100 , SIRIO K100 HV , SIRIO K100 HV MT SIRIO K200 , SIRIO K200 HV , SIRIO K200 HV MT SIRIO K250 , SIRIO K250 HV , SIRIO K250 HV MT SIRIO K330 , SIRIO K330 HV , SIRIO K330 HV MT SIRIO K500 , SIRIO K500 HV , SIRIO K500 HV MT SIRIO K800 , SIRIO K800 HV , SIRIO K800 HV MT (Marchio AROS SOLAR TECHNOLOGY)		
VERSIONE FIRMWARE	FW 03.01		
NUMERO DI FASI	3 (Trifase)		
POTENZA NOMINALE	12000 W , 12000 W 15000 W , 15000 W 18000 W , 18000 W 25000 W , 25000 W 33000 W , 33000 W 40000 W , 40000W 64000 W , 64000W , 64000 W 80000 W , 80000W , 80000 W 100000 W , 100000 W , 100000 W 200000 W , 200000 W , 200000 W 250000 W , 250000 W , 250000 W 330000 W , 330000 W , 330000 W 500000 W , 500000 W , 500000 W 800000 W , 800000 W , 800000 W		
STANDARD DI RETE	CEI 0-16		

RIFERIMENTO DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE E DEI RELATIVI FASCICOLI DI PROVA:

- ✓ Rapporti di prova :
132371LP;132393LP;132394LP;132395LP;132396LP;132397LP;132398LP;132428LP;132429LP;
132431LP;132432LP;132488LP;132489LP;132409LP;132491LP;132492LP;132910LP;132919LP;
132920LP;132921LP;132922LP;132923LP;161204LP;162533LP;
Emessi dal laboratorio: CREI Ven S.c.a.r.l. Centro Ricerche Elettronica Industriale Veneto con
Accreditamento ACCREDIA (n. 0259)

✓ Rapporto di prova n° **081/20/00055/ER**, emessi dal laboratorio CREI Ven S.c.a.r.l.

Si dichiara che i prodotti indicati nella tabella sopra sono conformi alla regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica:

CEI 0-16: 2019-04

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-16: edizione 2019-04


Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Fabio Passuello codice fiscale PSSFBA52P23L912Z residente in via Borghetto n° 47 nel Comune di Villa Bartolomea provincia di Verona, in qualità di amministratore delegato della società RPS S.p.A. con sede in Legnago, viale Europa 7, P.IVA 02647040233, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Verona, sezione ordinaria R.E.A. 252286,

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui alla tabella sopra riportata, sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-16:2019-04**.

Si attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001: 2008 (DNV, Certificato n° *CERT-04674-99-AQ-VEN-SINCERT*).

Legnago(VR) 01/09/2020




(Il Legale Rappresentante Ing. Fabio Passuello)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Leg. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tali scopo.

-Q Capability Inverter SIRIO K

- ✓ Gli inverter di cui alla presente dichiarazione presentano una capability di tipo semicircolare e sono quindi utilizzabili in impianti con potenza anche superiore di 400KVA



Cognome **PASSUELLO**
 Nome **FABIO**
 nato il **23-09-1952**
 (atto n. **79 p. 1** s. A. 1952)
 a **VILLA BARTOLOMEA (VR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VILLA BARTOLOMEA (VR)**
 Via **BORGHETTO 47**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **INGEGNERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **175**
 Capelli **Neri**
 Occhi **Marroni**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Fabio Passuello*
 VILLA BARTOLOMEA li **13-05-2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
Edmondo Luca Bersani

 CARTELLA D'IDENTITA'

